

Energetische Bewertung der Fernwärme  
des Wärmeversorgungssystems der

**WeilerWärme eG**  
in der Gemeinde  
72285 Pfalzgrafenweiler

Auftraggeber

**WeilerWärme eG**  
Im Lehnle 15  
72285 Pfalzgrafenweiler

Diese Bescheinigung ist nach den Vorgaben des AGFW-Arbeitsblattes  
FW 309 Teil 7 Stand 05/2021 erstellt. Für das Wärmeversorgungssystem  
der WeilerWärme eG können folgende Kennzahlen bescheinigt werden:



**Primärenergiefaktor AGFW FW 309-1:2021**  $f_p = 0,00$

**Primärenergiefaktor nach Kappung**  $f_{p,FW} = 0,22$   
(§ 22 Absatz 3 GEG)

**CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktor AGFW FW 309-1:2021**  $f_{CO_2eq} = 0,00 \text{ g/kWh}$   
(Anlage 9 GEG)

Die Berechnung erfolgte auf Basis von Betriebsdaten über drei Jahre. Diese Folgebescheinigung ist  
gültig bis zum 4. September 2027 (Datum der Erstbescheinigung vom 4. September 2017), sofern keine  
Änderung der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes erfolgt, welche den Primärenergie-  
beziehungsweise Emissionsfaktor wesentlich erhöht oder verringert.

Dettingen an der Erms, den 21. Oktober 2021



**Dipl.-Ing. Peter Vaßen VDI**  
Geschäftsführer, Umweltgutachter  
**greencert. Umweltgutachter GmbH**  
Kappishäuser Straße 72  
72581 Dettingen an der Erms



**Matthias Hildebrand**  
zugelassener Gutachter nach FW609  
Energie Baden-Württemberg AG  
Durlacher Allee 93  
76131 Karlsruhe